2019年度　浄水水質検査結果（採水場所別）

原浄水区分	浄水
浄水場名【検査地点】	田名部浄水場【赤川ノ内並木地内給水栓】

分析項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.007	0.007	0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6mg/L以下	－	0.06未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	0.06mg/L以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.003未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	0.01mg/L以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.003未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	0.09mg/L以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－	0.008未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200mg/L以下	17.9	17.9	18.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500mg/L以下	－	116	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.5(20℃)	7.6(21℃)	7.6(20℃)	－	－	－	－	－	－	－	－	－
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.32	0.33	0.23	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	mS/m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルカリ度	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
遊離炭酸	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

2019年度　浄水水質検査結果（採水場所別）

原浄水区分	浄水
浄水場名【検査地点】	荒川浄水場(井戸系)【北関根地内給水栓】

分析項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.005	0.005	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6mg/L以下	－	0.06未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	0.06mg/L以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.003未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	0.01mg/L以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.003未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	0.09mg/L以下	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－	0.008未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200mg/L以下	26.2	26.0	24.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500mg/L以下	－	99	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.6(20℃)	7.5(20℃)	7.4(21℃)	－	－	－	－	－	－	－	－	－
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.27	0.28	0.23	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	mS/m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルカリ度	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
遊離炭酸	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

2019年度　浄水水質検査結果（採水場所別）

原浄水区分	浄水
浄水場名【検査地点】	荒川浄水場(河川系)【緑町地内給水栓】

分析項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6mg/L以下	－	0.06未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	0.06mg/L以下	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.003未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	0.01mg/L以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－	0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.003未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	0.09mg/L以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－	0.008未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200mg/L以下	9.8	8.8	8.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3	0.3	0.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.3(20℃)	7.3(21℃)	7.3(21℃)	－	－	－	－	－	－	－	－	－
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－
濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.32	0.33	0.26	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	mS/m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルカリ度	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
遊離炭酸	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

2019年度　浄水水質検査結果（採水場所別）

原浄水区分	浄水
浄水場名【検査地点】	浜町浄水場【旭町地内給水栓】

分析項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6mg/L以下	－	0.06未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	0.06mg/L以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.003未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	0.01mg/L以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.003未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	0.09mg/L以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－	0.008未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200mg/L以下	12.8	12.9	13.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.4(20℃)	7.4(21℃)	7.5(21℃)	－	－	－	－	－	－	－	－	－
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.31	0.34	0.29	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	mS/m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルカリ度	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
遊離炭酸	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

2019年度　浄水水質検査結果（採水場所別）

原浄水区分	浄水
浄水場名【検査地点】	宇曽利川浄水場【城ヶ沢地内給水栓】

分析項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6mg/L以下	－	0.06未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	0.06mg/L以下	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	0.01mg/L以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－	0.012	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－	0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	0.09mg/L以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－	0.008未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200mg/L以下	10.9	9.1	9.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3	0.4	0.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.7(19℃)	7.3(22℃)	7.4(23℃)	－	－	－	－	－	－	－	－	－
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－
色度	5度以下	0.8	0.6	0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－
濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.23	0.33	0.27	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	mS/m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルカリ度	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
遊離炭酸	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

2019年度　浄水水質検査結果（採水場所別）

原浄水区分	浄水
浄水場名【検査地点】	永下浄水場【大湊上町地内給水栓】

分析項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6mg/L以下	－	0.06未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	0.06mg/L以下	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.003未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	0.01mg/L以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－	0.013	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.003未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－	0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	0.09mg/L以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－	0.008未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200mg/L以下	11.2	9.7	10.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.3	0.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.4(19℃)	7.1(23℃)	7.2(23℃)	－	－	－	－	－	－	－	－	－
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－
濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.36	0.38	0.25	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	mS/m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルカリ度	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
遊離炭酸	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

2019度　浄水水質検査結果（採水場所別）

原浄水区分	浄水
浄水場名【検査地点】	八木沢浄水場【川内町高野川地内給水栓】

分析項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.20未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.010	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200mg/L以下	12.7	11.1	12.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	16.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500mg/L以下	60	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.6	0.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.5(21℃)	7.3(22℃)	7.0(21℃)	－	－	－	－	－	－	－	－	－
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－
色度	5度以下	0.6	0.8	0.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－
濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.38	0.30	0.38	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	mS/m	6.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルカリ度	mg/L	13.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
遊離炭酸	mg/L	3.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

2019年度　浄水水質検査結果（採水場所別）

原浄水区分	浄水
浄水場名【検査地点】	畑浄水場【川内町家ノ辺地内給水栓】

分析項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200mg/L以下	13.9	13.2	13.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3	0.3未満	0.3未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.8(21℃)	6.7(22℃)	6.4(21℃)	－	－	－	－	－	－	－	－	－
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.38	0.42	0.40	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	mS/m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルカリ度	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
遊離炭酸	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

2019年度　浄水水質検査結果（採水場所別）

原浄水区分	浄水
浄水場名【検査地点】	湯野川浄水場【川内町湯野川地内給水栓】

分析項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.011	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200mg/L以下	13.4	12.7	13.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
除イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7	1.1	1.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.8(21℃)	6.9(22℃)	6.8(21℃)	－	－	－	－	－	－	－	－	－
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－
色度	5度以下	1.3	2.3	1.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－
濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.38	0.22	0.30	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	mS/m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルカリ度	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
遊離炭酸	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

2019年度　浄水水質検査結果（採水場所別）

原浄水区分	浄水
浄水場名【検査地点】	宿野部浄水場【川内町宿野部地内給水栓】

分析項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200mg/L以下	18.0	17.9	18.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500mg/L以下	155	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.6(21℃)	7.1(22℃)	7.0(22℃)	－	－	－	－	－	－	－	－	－
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.38	0.38	0.30	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	mS/m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルカリ度	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
遊離炭酸	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

2019年度　浄水水質検査結果（採水場所別）

原浄水区分	浄水
浄水場名【検査地点】	蛎崎浄水場【川内町蛎崎地内給水栓】

分析項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.003	0.003	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200mg/L以下	17.8	17.7	18.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500mg/L以下	144	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.8(22℃)	7.8(22℃)	7.8(21℃)	－	－	－	－	－	－	－	－	－
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.32	0.34	0.30	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	mS/m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルカリ度	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
遊離炭酸	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

2019年度　浄水水質検査結果（採水場所別）

原浄水区分	浄水
浄水場名【検査地点】	大畑浄水場【大畑町中島地内給水栓】

分析項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.007	0.007	0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200mg/L以下	80.3	80.8	81.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	114	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500mg/L以下	306	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.2(20℃)	7.2(21℃)	7.3(20℃)	－	－	－	－	－	－	－	－	－
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.31	0.30	0.33	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	mS/m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルカリ度	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
遊離炭酸	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

2019年度　浄水水質検査結果（採水場所別）

原浄水区分	浄水
浄水場名【検査地点】	木野部浄水場【大畑町大赤川地内給水栓】

分析項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200mg/L以下	15.1	15.1	15.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500mg/L以下	100	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.2(20℃)	7.2(21℃)	7.2(19℃)	－	－	－	－	－	－	－	－	－
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.33	0.31	0.28	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	mS/m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルカリ度	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
遊離炭酸	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

2019年度　浄水水質検査結果（採水場所別）

原浄水区分	浄水
浄水場名【検査地点】	薬研浄水場【大畑町奥薬研地内給水栓】

分析項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200mg/L以下	10.3	10.3	10.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.3(20℃)	7.3(20℃)	7.3(19℃)	－	－	－	－	－	－	－	－	－
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.35	0.29	0.30	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	mS/m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルカリ度	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
遊離炭酸	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

2019年度　浄水水質検査結果（採水場所別）

原浄水区分	浄水
浄水場名【検査地点】	脇野沢浄水場【脇野沢九艘泊地内給水栓】

分析項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6mg/L以下	－	0.07	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	0.06mg/L以下	－	0.006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－	0.009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	0.01mg/L以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－	0.026	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－	0.010	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	0.09mg/L以下	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－	0.008未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200mg/L以下	23.4	24.4	24.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500mg/L以下	－	85	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.4	0.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.0(19℃)	6.7(22℃)	6.9(23℃)	－	－	－	－	－	－	－	－	－
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.31	0.33	0.32	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	mS/m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルカリ度	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
遊離炭酸	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

2019年度　浄水水質検査結果（採水場所別）

原浄水区分	浄水
浄水場名【検査地点】	小沢浄水場【脇野沢口広地内給水栓】

分析項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6mg/L以下	－	0.06未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	0.06mg/L以下	－	0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	0.01mg/L以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－	0.020	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－	0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	0.09mg/L以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－	0.008未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200mg/L以下	18.3	19.6	20.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500mg/L以下	－	85	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.6	0.7	0.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｐＨ値	5.8以上8.6以下	6.9（19℃）	7.0（22℃）	7.0（23℃）	－	－	－	－	－	－	－	－	－
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－
色度	5度以下	0.8	0.8	0.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－
濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.29	0.33	0.32	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	mS/m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルカリ度	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
遊離炭酸	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－