むつ市各地区一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和7年 3月

施設概要

施設名	むつ市一般廃棄物最終処分場
設置場所	青森県むつ市大字奥内字ニ又道75番2
総面積	134,630㎡
埋立面積	39,000㎡
埋立容積	325,102.3m ³
埋立対象物	可燃ごみ、不燃ごみ、焼却灰

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量 (kg)

種類	数量	種類	数量	種類	数量	種類	数量
混合ごみ	0	不燃ごみ	0	焼却灰	0	その他	0
可燃ごみ	0	粗大ごみ	0	側溝土砂	0	合計	0

施設等の検査結果

検査対象施設	検査年月日	異常の有無	異常があった場合の対応等		
擁壁等	4月4日	無			
遮水工	4月4日	無	2月22日によ校したが、連帯のため写古で		
調整槽	4月4日	無	3月28日に点検したが、濃霧のため写真で の記録ができなかったため、令和7年4月4		
浸出液処理設備	毎日(土・日・祝日除く)	無	日に再度点検を実施した。		
導水管等の 防凍措置の状況	4月4日	無			

地下水の水質結果 採水日: 3月5日 / 結果が得られた日: 3月14日

	測定	結果		
検査項目	単位	基準値	上流	下流
電気伝導率	mS/m	-	15.5	74.6
塩化物イオン濃度	mg/L	-	17.8	25.9

【測定頻度:月1回】

放流水の水質結果 採水日: 3月5日 / 結果が得られた日: 3月14日

	測定結果		
検査項目	単位	基準値	放流水
水素イオン濃度	-	5.8~8.6	7.9
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	60以下	0.8
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	90以下	3.1
浮遊物質量 (SS)	mg/L	60以下	<1
窒素含有量	mg/L	120以下	5.31

【測定頻度:月1回】

残余容量調査

調査年月日	令和6年3月31日
残余容量(m³)	89,524.8
備考	

【年1回更新】