

定期事業者検査結果報告書

R F S 発 7 第 5 5 号

令 和 7 年 11 月 28 日

む つ 市 総 務 部
防 災 安 全 課 長
上 林 啓 史 殿

リサイクル燃料貯蔵株式会社
貯 蔵 保 全 部 長
高 橋 忠 克

リサイクル燃料備蓄センター周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定第11条第1項の規定に基づく細則第6条第1項の定期事業者検査の実施結果について別紙のとおり報告します。

リサイクル燃料備蓄センター 定期事業者検査実施結果

1. 実施期間

令和7年8月18日 ～ 令和7年11月5日

2. 工程表

年月	令和7年									令和8年		
	4～6月			7～9月			10～12月			1～3月		
全体工程												

3. 検査結果

検査項目	検査結果
使用済燃料貯蔵設備本体の検査	金属キャスク及び貯蔵架台の外観及び機能が維持されていることを確認した。
使用済燃料の受入施設の検査	受入れ区域天井クレーン、搬送台車等の外観及び機能が維持されていることを確認した。
計測制御系統施設の検査	蓋間圧力検出器、表面温度検出器等の外観及び機能が維持されていることを確認した。
放射性廃棄物の廃棄施設の検査	廃棄物貯蔵室の外観に異常のないことを確認した。
放射線管理施設の検査	エリアモニタ、モニタリングポイント等の外観及び機能が維持されていることを確認した。
その他使用済燃料貯蔵設備の附属施設の検査	使用済燃料貯蔵建屋、通信連絡設備等の外観及び機能が維持されていることを確認した。

4. 特記事項

特になし。