

# むつ市各地区一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和5年 5月

## 施設概要

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 施設名   | むつ市一般廃棄物最終処分場      |
| 設置場所  | 青森県むつ市大字奥内字二又道75番2 |
| 総面積   | 134,630㎡           |
| 埋立面積  | 39,000㎡            |
| 埋立容積  | 325,102.3㎡         |
| 埋立対象物 | 可燃ごみ、不燃ごみ、焼却灰      |

## 埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量 (kg)

| 種類   | 数量 | 種類   | 数量 | 種類   | 数量 | 種類  | 数量 |
|------|----|------|----|------|----|-----|----|
| 混合ごみ | 0  | 不燃ごみ | 0  | 焼却灰  | 0  | その他 | 0  |
| 可燃ごみ | 0  | 粗大ごみ | 0  | 側溝土砂 | 0  | 合計  | 0  |

## 施設等の検査結果

| 検査対象施設       | 検査年月日        | 異常の有無 | 異常があった場合の対応等 |
|--------------|--------------|-------|--------------|
| 擁壁等          | 25日          | 無     |              |
| 遮水工          | 25日          | 無     |              |
| 調整槽          | 25日          | 無     |              |
| 浸出液処理設備      | 毎日(土・日・祝日除く) | 無     |              |
| 導水管等の防凍措置の状況 | 25日          | 無     |              |

## 地下水の水質結果

採水日: 5月18日

結果が得られた日: 5月30日

|          |      |     | 測定結果 |      |
|----------|------|-----|------|------|
| 検査項目     | 単位   | 基準値 | 上流   | 下流   |
| 電気伝導率    | mS/m | -   | 15.5 | 51.4 |
| 塩化物イオン濃度 | mg/L | -   | 17.3 | 17.2 |

【測定頻度: 月1回】

## 放流水の水質結果

採水日: 5月18日

結果が得られた日: 5月30日

|                 |      |         | 測定結果 |
|-----------------|------|---------|------|
| 検査項目            | 単位   | 基準値     | 放流水  |
| 水素イオン濃度         | -    | 5.8~8.6 | 7.6  |
| 生物学的酸素要求量 (BOD) | mg/L | 60以下    | 1.2  |
| 化学的酸素要求量 (COD)  | mg/L | 90以下    | 4.8  |
| 浮遊物質 (SS)       | mg/L | 60以下    | <1   |
| 窒素含有量           | mg/L | 120以下   | 6.45 |

【測定頻度: 月1回】

## 残余容量調査

|         |           |
|---------|-----------|
| 調査年月日   | 令和5年3月31日 |
| 残余容量(㎡) | 89,608.2  |
| 備考      |           |

【年1回更新】