

むつ市各地区一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和6年 4月

施設概要

施設名	むつ市一般廃棄物最終処分場
設置場所	青森県むつ市大字奥内字二又道75番2
総面積	134,630㎡
埋立面積	39,000㎡
埋立容積	325,102.3㎡
埋立対象物	可燃ごみ、不燃ごみ、焼却灰

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量（kg）

種類	数量	種類	数量	種類	数量	種類	数量
混合ごみ	0	不燃ごみ	0	焼却灰	0	その他	0
可燃ごみ	0	粗大ごみ	0	側溝土砂	0	合計	0

施設等の検査結果

検査対象施設	検査年月日	異常の有無	異常があった場合の対応等
擁壁等	26日	無	
遮水工	26日	無	
調整槽	26日	無	
浸出液処理設備	毎日(土・日・祝日除く)	無	
導水管等の 防凍措置の状況	26日	無	

地下水の水質結果

採水日： 4月15日

／

結果が得られた日： 4月22日

			測定結果	
検査項目	単位	基準値	上流	下流
電気伝導率	mS/m	－	15.3	56
塩化物イオン濃度	mg/L	－	17.2	16.5

【測定頻度：月1回】

放流水の水質結果

採水日： 4月19日

／

結果が得られた日： 4月24日

			測定結果
検査項目	単位	基準値	放流水
水素イオン濃度	－	5.8～8.6	7.5
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	60以下	1.4
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	90以下	5.0
浮遊物質 (SS)	mg/L	60以下	<1
窒素含有量	mg/L	120以下	3.26

【測定頻度：月1回】

残余容量調査

調査年月日	令和6年3月31日
残余容量(㎡)	89,524.8
備考	

【年1回更新】

むつ市各地区一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和6年 5月

施設概要

施設名	むつ市一般廃棄物最終処分場
設置場所	青森県むつ市大字奥内字二又道75番2
総面積	134,630㎡
埋立面積	39,000㎡
埋立容積	325,102.3㎡
埋立対象物	可燃ごみ、不燃ごみ、焼却灰

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量（kg）

種類	数量	種類	数量	種類	数量	種類	数量
混合ごみ	0	不燃ごみ	0	焼却灰	0	その他	0
可燃ごみ	0	粗大ごみ	0	側溝土砂	0	合計	0

施設等の検査結果

検査対象施設	検査年月日	異常の有無	異常があった場合の対応等
擁壁等	30日	無	
遮水工	30日	無	
調整槽	30日	無	
浸出液処理設備	毎日（土・日・祝日除く）	無	
導水管等の 防凍措置の状況	30日	無	

地下水の水質結果

採水日： 5月23日 結果が得られた日： 5月30日

			測定結果	
検査項目	単位	基準値	上流	下流
電気伝導率	mS/m	－	15.1	52.8
塩化物イオン濃度	mg/L	－	17.4	15.4

【測定頻度：月1回】

放流水の水質結果

採水日： 5月23日 結果が得られた日： 5月30日

			測定結果
検査項目	単位	基準値	放流水
水素イオン濃度	－	5.8～8.6	7.5
生物化学的酸素要求量 （BOD）	mg/L	60以下	0.9
化学的酸素要求量 （COD）	mg/L	90以下	4.1
浮遊物質 （SS）	mg/L	60以下	<1
窒素含有量	mg/L	120以下	1.45

【測定頻度：月1回】

残余容量調査

調査年月日	令和6年3月31日
残余容量（㎡）	89,524.8
備考	

【年1回更新】

むつ市各地区一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和6年 6月

施設概要

施設名	むつ市一般廃棄物最終処分場
設置場所	青森県むつ市大字奥内字二又道75番2
総面積	134,630㎡
埋立面積	39,000㎡
埋立容積	325,102.3㎡
埋立対象物	可燃ごみ、不燃ごみ、焼却灰

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量 (kg)

種類	数量	種類	数量	種類	数量	種類	数量
混合ごみ	0	不燃ごみ	0	焼却灰	0	その他	10,420
可燃ごみ	0	粗大ごみ	0	側溝土砂	0	合計	10,420

施設等の検査結果

検査対象施設	検査年月日	異常の有無	異常があった場合の対応等
擁壁等	25日	無	
遮水工	25日	無	
調整槽	25日	無	
浸出液処理設備	毎日(土・日・祝日除く)	無	
導水管等の 防凍措置の状況	25日	無	

地下水の水質結果

採水日: 6月13日

／

結果が得られた日: 7月2日

			測定結果	
検査項目	単位	基準値	上流	下流
電気伝導率	mS/m	-	16.1	52.9
塩化物イオン濃度	mg/L	-	16.6	14.9

【測定頻度: 月1回】

放流水の水質結果

採水日: 6月10日

／

結果が得られた日: 7月2日

			測定結果
検査項目	単位	基準値	放流水
水素イオン濃度	-	5.8~8.6	7.5
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	60以下	1.8
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	90以下	4.1
浮遊物質 (SS)	mg/L	60以下	<1
窒素含有量	mg/L	120以下	2.88

【測定頻度: 月1回】

残余容量調査

調査年月日	令和6年3月31日
残余容量(㎡)	89,524.8
備考	

【年1回更新】

別紙1

令和6年 6月

地下水の水質検査結果

採水日: 6月10日

／ 結果が得られた日: 7月2日

検査項目	単位	基準値	測定結果	
			上流	下流
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	<0.0005	<0.0005
総水銀	mg/L	0.0005以下	<0.0005	<0.0005
カドミウム	mg/L	0.003以下	<0.001	<0.001
鉛	mg/L	0.01以下	<0.005	<0.005
六価クロム	mg/L	0.05以下	<0.002	<0.002
砒素	mg/L	0.01以下	0.002	<0.001
全シアン	mg/L	検出されないこと	<0.01	<0.01
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	<0.0006	<0.0006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002
チウラム	mg/L	0.006以下	<0.0006	<0.0006
シマジン	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
セレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	0.058	0.170

【測定頻度: 1年に1回以上】

※「検出されないこと」とは、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」(昭和五十二年三月十四日総理府・厚生省令第一号)第三条の規定に基づき環境大臣の定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。

放流水の水質結果

採水日： 6月10日

／ 結果が得られた日： 7月2日

(ダイオキシン類のみ7月3日)

検査項目	単位	基準値	測定結果
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	<0.0005
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.005以下	<0.0005
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03以下	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.005
有機燐化合物	mg/L	1以下	<0.005
六価クロム化合物	mg/L	0.5以下	<0.005
砒素及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.001
シアン化合物	mg/L	1以下	<0.01
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下	<0.0005
トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.001
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.001
ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	<0.02
四塩化炭素	mg/L	0.02以下	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	<0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下	<0.02
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	<0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	<0.001
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	<0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	<0.002
チウラム	mg/L	0.06以下	<0.006
シマジン	mg/L	0.03以下	<0.003
チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	<0.02
ベンゼン	mg/L	0.1以下	<0.01
セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.001
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下	<0.05
ほう素及びその化合物	mg/L	50以下	0.28
ふっ素及びその化合物	mg/L	15以下	<0.08
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	200以下	2.36
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	mg/L	5以下	<1
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	mg/L	30以下	<1
フェノール類含有量	mg/L	5以下	<0.05
銅含有量	mg/L	3以下	<0.01
亜鉛含有量	mg/L	2以下	<0.005
溶解性鉄含有量	mg/L	10以下	<0.03
溶解性マンガン含有量	mg/L	10以下	<0.02
クロム含有量	mg/L	2以下	<0.005
大腸菌群数	個/cm ³	3,000以下	0
燐含有量	mg/L	16以下	0.168
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	0.000045

【測定頻度：1年に1回以上】

※「検出されないこと」とは、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」(昭和五十二年三月十四日総理府・厚生省令第一号)第三条の規定に基づき環境大臣の定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。

むつ市各地区一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和6年 7月

施設概要

施設名	むつ市一般廃棄物最終処分場
設置場所	青森県むつ市大字奥内字二又道75番2
総面積	134,630㎡
埋立面積	39,000㎡
埋立容積	325,102.3㎡
埋立対象物	可燃ごみ、不燃ごみ、焼却灰

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量（kg）

種類	数量	種類	数量	種類	数量	種類	数量
混合ごみ	0	不燃ごみ	0	焼却灰	0	その他	10,420
可燃ごみ	0	粗大ごみ	0	側溝土砂	0	合計	10,420

施設等の検査結果

検査対象施設	検査年月日	異常の有無	異常があった場合の対応等
擁壁等	25日	無	
遮水工	25日	無	
調整槽	25日	無	
浸出液処理設備	毎日（土・日・祝日除く）	無	
導水管等の 防凍措置の状況	25日	無	

地下水の水質結果

採水日： 7月4日 結果が得られた日： 7月11日

			測定結果	
検査項目	単位	基準値	上流	下流
電気伝導率	mS/m	－	15.7	52.8
塩化物イオン濃度	mg/L	－	17.8	14.6

【測定頻度：月1回】

放流水の水質結果

採水日： 7月4日 結果が得られた日： 7月16日

			測定結果
検査項目	単位	基準値	放流水
水素イオン濃度	－	5.8～8.6	7.5
生物化学的酸素要求量 （BOD）	mg/L	60以下	1
化学的酸素要求量 （COD）	mg/L	90以下	4.2
浮遊物質 （SS）	mg/L	60以下	<1
窒素含有量	mg/L	120以下	2.76

【測定頻度：月1回】

残余容量調査

調査年月日	令和6年3月31日
残余容量（㎡）	89,524.8
備考	

【年1回更新】

むつ市各地区一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和6年 8月

施設概要

施設名	むつ市一般廃棄物最終処分場
設置場所	青森県むつ市大字奥内字二又道75番2
総面積	134,630㎡
埋立面積	39,000㎡
埋立容積	325,102.3㎡
埋立対象物	可燃ごみ、不燃ごみ、焼却灰

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量（kg）

種類	数量	種類	数量	種類	数量	種類	数量
混合ごみ	0	不燃ごみ	0	焼却灰	0	その他	0
可燃ごみ	0	粗大ごみ	0	側溝土砂	42,300	合計	42,300

施設等の検査結果

検査対象施設	検査年月日	異常の有無	異常があった場合の対応等
擁壁等	27日	無	
遮水工	27日	無	
調整槽	27日	無	
浸出液処理設備	毎日(土・日・祝日除く)	無	
導水管等の 防凍措置の状況	27日	無	

地下水の水質結果

採水日： 8月15日

／

結果が得られた日： 8月26日

			測定結果	
検査項目	単位	基準値	上流	下流
電気伝導率	mS/m	－	14.8	45.2
塩化物イオン濃度	mg/L	－	17.8	14.5

【測定頻度：月1回】

放流水の水質結果

採水日： 8月15日

／

結果が得られた日： 8月26日

			測定結果
検査項目	単位	基準値	放流水
水素イオン濃度	－	5.8～8.6	7.6
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	60以下	1.1
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	90以下	4.2
浮遊物質 (SS)	mg/L	60以下	<1
窒素含有量	mg/L	120以下	3.30

【測定頻度：月1回】

残余容量調査

調査年月日	令和6年3月31日
残余容量(㎡)	89,524.8
備考	

【年1回更新】

むつ市各地区一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和6年 9月

施設概要

施設名	むつ市一般廃棄物最終処分場
設置場所	青森県むつ市大字奥内字二又道75番2
総面積	134,630㎡
埋立面積	39,000㎡
埋立容積	325,102.3㎡
埋立対象物	可燃ごみ、不燃ごみ、焼却灰

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量（kg）

種類	数量	種類	数量	種類	数量	種類	数量
混合ごみ	0	不燃ごみ	0	焼却灰	0	その他	0
可燃ごみ	0	粗大ごみ	0	側溝土砂	0	合計	0

施設等の検査結果

検査対象施設	検査年月日	異常の有無	異常があった場合の対応等
擁壁等	26日	無	
遮水工	26日	無	
調整槽	26日	無	
浸出液処理設備	毎日（土・日・祝日除く）	無	
導水管等の 防凍措置の状況	26日	無	

地下水の水質結果

採水日： 9月18日

／

結果が得られた日： 9月27日

			測定結果	
検査項目	単位	基準値	上流	下流
電気伝導率	mS/m	－	15	54.1
塩化物イオン濃度	mg/L	－	16.5	15.2

【測定頻度：月1回】

放流水の水質結果

採水日： 9月18日

／

結果が得られた日： 9月27日

			測定結果
検査項目	単位	基準値	放流水
水素イオン濃度	－	5.8～8.6	7.6
生物化学的酸素要求量 （BOD）	mg/L	60以下	3.2
化学的酸素要求量 （COD）	mg/L	90以下	4.6
浮遊物質 （SS）	mg/L	60以下	<1
窒素含有量	mg/L	120以下	7.86

【測定頻度：月1回】

残余容量調査

調査年月日	令和6年3月31日
残余容量（㎡）	89,524.8
備考	

【年1回更新】

むつ市各地区一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和6年 10月

施設概要

施設名	むつ市一般廃棄物最終処分場
設置場所	青森県むつ市大字奥内字二又道75番2
総面積	134,630㎡
埋立面積	39,000㎡
埋立容積	325,102.3㎡
埋立対象物	可燃ごみ、不燃ごみ、焼却灰

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量（kg）

種類	数量	種類	数量	種類	数量	種類	数量
混合ごみ	0	不燃ごみ	0	焼却灰	0	その他	0
可燃ごみ	0	粗大ごみ	0	側溝土砂	0	合計	0

施設等の検査結果

検査対象施設	検査年月日	異常の有無	異常があった場合の対応等
擁壁等	22日	無	
遮水工	22日	無	
調整槽	22日	無	
浸出液処理設備	毎日（土・日・祝日除く）	無	
導水管等の 防凍措置の状況	22日	無	

地下水の水質結果

採水日： 10月9日

／

結果が得られた日： 10月18日

			測定結果	
検査項目	単位	基準値	上流	下流
電気伝導率	mS/m	－	15.2	57.9
塩化物イオン濃度	mg/L	－	17.5	17.2

【測定頻度：月1回】

放流水の水質結果

採水日： 10月9日

／

結果が得られた日： 10月18日

			測定結果
検査項目	単位	基準値	放流水
水素イオン濃度	－	5.8～8.6	7.5
生物化学的酸素要求量 （BOD）	mg/L	60以下	1.1
化学的酸素要求量 （COD）	mg/L	90以下	4.2
浮遊物質 （SS）	mg/L	60以下	<1
窒素含有量	mg/L	120以下	1.24

【測定頻度：月1回】

残余容量調査

調査年月日	令和6年3月31日
残余容量（㎡）	89,524.8
備考	

【年1回更新】

むつ市各地区一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和6年 11月

施設概要

施設名	むつ市一般廃棄物最終処分場
設置場所	青森県むつ市大字奥内字二又道75番2
総面積	134,630㎡
埋立面積	39,000㎡
埋立容積	325,102.3㎡
埋立対象物	可燃ごみ、不燃ごみ、焼却灰

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量（kg）

種類	数量	種類	数量	種類	数量	種類	数量
混合ごみ	0	不燃ごみ	0	焼却灰	0	その他	13,000
可燃ごみ	0	粗大ごみ	0	側溝土砂	14,000	合計	27,000

施設等の検査結果

検査対象施設	検査年月日	異常の有無	異常があった場合の対応等
擁壁等	25日	無	
遮水工	25日	無	
調整槽	25日	無	
浸出液処理設備	毎日（土・日・祝日除く）	無	
導水管等の 防凍措置の状況	25日	無	

地下水の水質結果

採水日： 11月13日

／

結果が得られた日： 11月21日

			測定結果	
検査項目	単位	基準値	上流	下流
電気伝導率	mS/m	－	15.6	76.3
塩化物イオン濃度	mg/L	－	13.2	25

【測定頻度：月1回】

放流水の水質結果

採水日： 11月13日

／

結果が得られた日： 11月21日

			測定結果
検査項目	単位	基準値	放流水
水素イオン濃度	－	5.8～8.6	7.8
生物化学的酸素要求量 （BOD）	mg/L	60以下	0.8
化学的酸素要求量 （COD）	mg/L	90以下	3.8
浮遊物質 （SS）	mg/L	60以下	<1
窒素含有量	mg/L	120以下	1.13

【測定頻度：月1回】

残余容量調査

調査年月日	令和6年3月31日
残余容量（㎡）	89,524.8
備考	

【年1回更新】

むつ市各地区一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和6年 12月

施設概要

施設名	むつ市一般廃棄物最終処分場
設置場所	青森県むつ市大字奥内字二又道75番2
総面積	134,630㎡
埋立面積	39,000㎡
埋立容積	325,102.3㎡
埋立対象物	可燃ごみ、不燃ごみ、焼却灰

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量（kg）

種類	数量	種類	数量	種類	数量	種類	数量
混合ごみ	0	不燃ごみ	0	焼却灰	0	その他	0
可燃ごみ	0	粗大ごみ	0	側溝土砂	0	合計	0

施設等の検査結果

検査対象施設	検査年月日	異常の有無	異常があった場合の対応等
擁壁等	19日	無	
遮水工	19日	無	
調整槽	19日	無	
浸出液処理設備	毎日（土・日・祝日除く）	無	
導水管等の 防凍措置の状況	19日	無	

地下水の水質結果

採水日： 12月11日

／

結果が得られた日： 12月20日

			測定結果	
検査項目	単位	基準値	上流	下流
電気伝導率	mS/m	－	14.8	71.6
塩化物イオン濃度	mg/L	－	16.7	25

【測定頻度：月1回】

放流水の水質結果

採水日： 12月11日

／

結果が得られた日： 12月20日

			測定結果
検査項目	単位	基準値	放流水
水素イオン濃度	－	5.8～8.6	7.5
生物化学的酸素要求量 （BOD）	mg/L	60以下	0.5
化学的酸素要求量 （COD）	mg/L	90以下	3.6
浮遊物質 （SS）	mg/L	60以下	<1
窒素含有量	mg/L	120以下	3.00

【測定頻度：月1回】

残余容量調査

調査年月日	令和6年3月31日
残余容量（㎡）	89,524.8
備考	

【年1回更新】

むつ市各地区一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和7年 1月

施設概要

施設名	むつ市一般廃棄物最終処分場
設置場所	青森県むつ市大字奥内字二又道75番2
総面積	134,630㎡
埋立面積	39,000㎡
埋立容積	325,102.3㎡
埋立対象物	可燃ごみ、不燃ごみ、焼却灰

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量（kg）

種類	数量	種類	数量	種類	数量	種類	数量
混合ごみ	0	不燃ごみ	0	焼却灰	0	その他	0
可燃ごみ	0	粗大ごみ	0	側溝土砂	0	合計	0

施設等の検査結果

検査対象施設	検査年月日	異常の有無	異常があった場合の対応等
擁壁等	24日	無	
遮水工	24日	無	
調整槽	24日	無	
浸出液処理設備	毎日（土・日・祝日除く）	無	
導水管等の 防凍措置の状況	24日	無	

地下水の水質結果

採水日： 1月15日

／

結果が得られた日： 1月24日

			測定結果	
検査項目	単位	基準値	上流	下流
電気伝導率	mS/m	－	15.3	109
塩化物イオン濃度	mg/L	－	17.5	46.4

【測定頻度：月1回】

放流水の水質結果

採水日： 1月15日

／

結果が得られた日： 1月24日

			測定結果
検査項目	単位	基準値	放流水
水素イオン濃度	－	5.8～8.6	7.5
生物化学的酸素要求量 （BOD）	mg/L	60以下	0.8
化学的酸素要求量 （COD）	mg/L	90以下	4.0
浮遊物質 （SS）	mg/L	60以下	<1
窒素含有量	mg/L	120以下	2.94

【測定頻度：月1回】

残余容量調査

調査年月日	令和6年3月31日
残余容量（㎡）	89,524.8
備考	

【年1回更新】

むつ市各地区一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和7年 2月

施設概要

施設名	むつ市一般廃棄物最終処分場
設置場所	青森県むつ市大字奥内字二又道75番2
総面積	134,630㎡
埋立面積	39,000㎡
埋立容積	325,102.3㎡
埋立対象物	可燃ごみ、不燃ごみ、焼却灰

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量（kg）

種類	数量	種類	数量	種類	数量	種類	数量
混合ごみ	0	不燃ごみ	0	焼却灰	0	その他	0
可燃ごみ	0	粗大ごみ	0	側溝土砂	0	合計	0

施設等の検査結果

検査対象施設	検査年月日	異常の有無	異常があった場合の対応等
擁壁等	20日	無	
遮水工	20日	無	
調整槽	20日	無	
浸出液処理設備	毎日（土・日・祝日除く）	無	
導水管等の 防凍措置の状況	20日	無	

地下水の水質結果

採水日： 2月13日

／

結果が得られた日： 2月21日

			測定結果	
検査項目	単位	基準値	上流	下流
電気伝導率	mS/m	－	15.3	79
塩化物イオン濃度	mg/L	－	18	26

【測定頻度：月1回】

放流水の水質結果

採水日： 2月13日

／

結果が得られた日： 2月21日

			測定結果
検査項目	単位	基準値	放流水
水素イオン濃度	－	5.8～8.6	7.4
生物化学的酸素要求量 （BOD）	mg/L	60以下	0.5
化学的酸素要求量 （COD）	mg/L	90以下	4.1
浮遊物質 （SS）	mg/L	60以下	<1
窒素含有量	mg/L	120以下	1.46

【測定頻度：月1回】

残余容量調査

調査年月日	令和6年3月31日
残余容量（㎡）	89,524.8
備考	

【年1回更新】

むつ市各地区一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和7年 3月

施設概要

施設名	むつ市一般廃棄物最終処分場
設置場所	青森県むつ市大字奥内字二又道75番2
総面積	134,630㎡
埋立面積	39,000㎡
埋立容積	325,102.3㎡
埋立対象物	可燃ごみ、不燃ごみ、焼却灰

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量 (kg)

種類	数量	種類	数量	種類	数量	種類	数量
混合ごみ	0	不燃ごみ	0	焼却灰	0	その他	0
可燃ごみ	0	粗大ごみ	0	側溝土砂	0	合計	0

施設等の検査結果

検査対象施設	検査年月日	異常の有無	異常があった場合の対応等
擁壁等	4月4日	無	3月28日に点検したが、濃霧のため写真での記録ができなかったため、令和7年4月4日に再度点検を実施した。
遮水工	4月4日	無	
調整槽	4月4日	無	
浸出液処理設備	毎日(土・日・祝日除く)	無	
導水管等の 防凍措置の状況	4月4日	無	

地下水の水質結果

採水日: 3月5日

／

結果が得られた日: 3月14日

			測定結果	
検査項目	単位	基準値	上流	下流
電気伝導率	mS/m	－	15.5	74.6
塩化物イオン濃度	mg/L	－	17.8	25.9

【測定頻度: 月1回】

放流水の水質結果

採水日: 3月5日

／

結果が得られた日: 3月14日

			測定結果
検査項目	単位	基準値	放流水
水素イオン濃度	－	5.8～8.6	7.9
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	60以下	0.8
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	90以下	3.1
浮遊物質 (SS)	mg/L	60以下	<1
窒素含有量	mg/L	120以下	5.31

【測定頻度: 月1回】

残余容量調査

調査年月日	令和6年3月31日
残余容量(㎡)	89,524.8
備考	

【年1回更新】